



**ГЛАВПРОЕКТ**

**Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект»**

ИНН/КПП: 3025033395/302501001

Р/сч: 40702810910050037293 в Ф Точка банк Киви банк (АО)

БИК: 044525797, Корр/сч: 30101810445250000797

Тел.: 8-906-456-32-32

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта**  
**социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**города Астрахани**

**«Средняя общеобразовательная школа № 59»**

**(ул. Б. Хмельницкого, 20)**



**Арх. 137-ОУ/19**

**Астрахань 2019 г.**

**«СОГЛАСОВАНО»**

Председатель общероссийской общественной  
организация инвалидов «Всероссийское  
ордена Трудового Красного Знамени  
общество слепых»



А.Я. Романов

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.о. директора МБОУ г. Астрахани  
СОШ № 59



Т.А. Кайма

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  
социальной инфраструктуры**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Астрахани  
**«Средняя общеобразовательная школа № 59»**  
(ул. Б. Хмельницкого, 20)

**Арх. 137-ОУ/19**


Директор ООО «ГлавПроект»

С.Н. Дубасов

**Астрахань 2019 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Страница
1	Содержание	3
2	Пояснительная записка	4
3	Общие сведения об объекте	5
4	Анкета	12
5	Акт обследования	19
6	Приложения	26
7	Фотоматериалы	40
8	Расположение образовательного учреждения	45
9	Позэтажный план здания	46
10	Маршруты движения детей от остановок маршрутных транспортных средств	48
11	Приложение 1. Правила установки знаков доступности	49

<b>137-ОУ/19</b>				
Изм	Лист	№ докум.	Под-	Ла-
Составил	Толстикова К	<i>[Подпись]</i>		
Проверил	Дубасов С.Н.	<i>[Подпись]</i>		
<b>Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры</b>				
		Лит.	Лист	Листов
		3	3	3
 <b>ГЛАВПРОЕКТ</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>				



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавПроект» в ноябре 2019 года, на основании договора заключенного с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59».

Целями и задачами разработки проекта является разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.

Проект разработан на основании и в соответствии с требованиями Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

Описание доступности объекта для инвалидов выполнено с учетом СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата		

137-ОУ/19

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

1.2. Адрес объекта:

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2 этажа, 2648 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта апрель 1956 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь-сентябрь 2020 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29

414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14

414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 17, тел.: (8512) 52-39-85

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19

Лист

5

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Реализация программ трёх базовых уровней общего образования:

- уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

- уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Образование осуществляется в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 классы), ФК ГОС (8-9, 10-11 классы).

2.3. Форма оказания услуг:

с пребыванием с 8:00 час. до 18:00 час. с понедельника по пятницу, суббота с 08:00 до 13:00 часов, за исключением выходных (воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети от 6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушениями слуха;

- инвалиды с нарушениями зрения;

- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 465 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59» расположена в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Школа №59», где на остановочном пункте осуществляют высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 45с, 52с, 54к, 54с, 55с, 85с, 89р, 101, 108, 117, 119.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 55 м

3.2.2. Время движения (пешком): 1 мин.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

Лист  
6

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, У)

<\*\*\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19

Лист

7



ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;  
 ДУ - доступно условно;  
 ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично для всех категорий инвалидов.

Вход в здание доступен частично для всех категорий инвалидов. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и других маломобильных групп населения, установлен пандус с допустимым уклоном 8%.

Полностью доступны пути движения по зданию (пол ровный, пороги отсутствуют), включая пути эвакуации для категорий инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с умственными нарушениями. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках пути внутри здания доступны частично (1 этаж), при этом для них возможна альтернативная форма обучения – на дому. На первом и втором этажах здания размещены планы эвакуации на фотолюминесцентной бумаге.

Зоны целевого назначения (классы) просторные, с ровным полом и находится в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями слуха.

Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие видеонаблюдения и телефона.

Пути движения к объекту: объект расположен в 55 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 1 мин. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. изв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>Текущий ремонт</b>                      Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед ступенями (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).                      Для инвалидов, передвигающихся на кресле-качалке, рекомендуется оборудовать съезд с тротуара у входной калитки (2022 г.)                      Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2025 г.).                      У входа на прилегающую территорию необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения (2025 г.).</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>Текущий ремонт или капитальный ремонт</b>                      Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).                      Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо установить перила с двойным поручнем на входной лестнице (2025 г.).                      Лестницу у здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2021 г.).                      У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2022 г.).                      Рекомендуется установить пиктограмму (знак доступности) желтого цвета при входе в здание (2021 г.).</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p><b>Текущий или капитальный ремонт</b>                      Для передвижения внутри здания для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка перил вдоль стен и лестничных маршей (2025 г.).                      Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.).                      Все лестницы на пути следования людей с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку каждого лестничного марша) (2021 г.).</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p><b>Текущий или капитальный ремонт</b>                      Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета и входа в кабинет (2023 г.).</p>

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

		Рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2021 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2025.). Рекомендуется установка откидного опорного поручня над унитазом (2025.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2021 г.).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д. (2025 г.). Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2025 г.).
8	Все зоны и участки	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2020 по 2025 гг.)

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** ДП-И (О, С, Г, У)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата

#### 4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская организация ОО «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Заключения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

**4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области:** Костюкова Ольга Анатольевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59», тел. +7 (8512) 33-53-71

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» ноября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «13» ноября 2019 г.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

137-04/19

Лист

11





И.о. директора МБОУ

г. Астрахани СОШ № 59

Кайма Т.А.

«10» декабря 2019

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения города Астрахани

«Средняя общеобразовательная школа № 59»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 137-ОУ/19

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

1.2. Адрес объекта:

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2 этажа, 2648 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта апрель 1956 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь-сентябрь 2020 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

И.о. директора	Взам. инв. №
Подп. и дата	
И.о. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

137-04/19

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29

414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14

414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 17, тел.: (8512) 52-39-85

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Реализация программ трёх базовых уровней общего образования:

- уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

- уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Образование осуществляется в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 классы), ФК ГОС (8-9, 10-11 классы).

2.3. Форма оказания услуг:

с пребыванием с 8:00 час. до 18:00 час. с понедельника по пятницу, суббота с 08:00 до 13:00 часов, за исключением выходных (воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети от 6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушениями слуха;

- инвалиды с нарушениями зрения;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.у	Лист
№	Подпись	Дата

- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 465 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59» расположена в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Школа №59», где на остановочном пункте осуществляют высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 45с, 52с, 54к, 54с, 55с, 85с, 89р, 101, 103, 108, 117, 119.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 55 м

3.2.2. Время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

137-04/19

Лист

14



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, У)

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично для всех категорий инвалидов.

Вход в здание доступен частично для всех категорий инвалидов. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и других маломобильных групп населения, установлен пандус с допустимым уклоном 8%.

Полностью доступны пути движения по зданию (пол ровный, пороги отсутствуют), включая пути эвакуации для категорий инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с умственными нарушениями. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках пути внутри здания доступны частично (1 этаж), при этом для них возможна альтернативная форма обучения – на дому. На первом и втором этажах здания размещены планы эвакуации на фотолюминесцентной бумаге.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

Зоны целевого назначения (классы) просторные, с ровным полом и находится в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями слуха.

Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие видеонаблюдения и телефона.

Пути движения к объекту: объект расположен в 55 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 1 мин. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>Текущий ремонт</b></p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед ступенями (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).</p> <p>Для инвалидов, передвигающихся на кресле-качалке, рекомендуется оборудовать съезд с тротуара у входной калитки (2022 г.)</p> <p>Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2025 г.).</p> <p>У входа на прилегающую территорию необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения (2025 г.).</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>Текущий ремонт или капитальный ремонт</b></p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).</p> <p>Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо установить перила с двойным поручнем на входной лестнице (2025 г.).</p> <p>Лестницу у здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2021 г.).</p> <p>У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2022 г.).</p>

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

137-04/19

		Рекомендуется установить пиктограмму (знак доступности) желтого цвета при входе в здание (2021 г.).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Для передвижения внутри здания для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка перил вдоль стен и лестничных маршей (2025 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницами (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.) Все лестницы на пути следования людей с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку каждого лестничного марша) (2021 г.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета и входа в кабинет (2023 г.). Рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2021 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2025.). Рекомендуется установка откидного опорного поручня над унитазом (2025.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2021 г.).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д. (2025 г.). Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2025 г.).
8	Все зоны и участки	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата



<\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2020 по 2025 гг.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г, У)

#### 4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская организация ОО «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Заключения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области: Костюкова Ольга Анатольевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59», тел. +7 (8512) 33-53-71

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» ноября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «13» ноября 2019 г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

Лист

18

Приложение В.4  
к методическим рекомендациям  
УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора МБОУ  
г. Астрахани СОШ №59  
Кайма Т.А.  
«10» декабря 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
Автономной некоммерческой организации  
Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани  
**«Средняя общеобразовательная школа № 59»**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 137-ОУ/19

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

1.2. Адрес объекта:

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2 этажа, 2648 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта апрель 1956 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь-сентябрь 2020 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59»

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29

414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14

414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 17, тел.: (8512) 52-39-85

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Реализация программ трёх базовых уровней общего образования:

- уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

- уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Образование осуществляется в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 классы), ФК ГОС (8-9, 10-11 классы).

2.3. Форма оказания услуг:

с пребыванием с 8:00 час. до 18:00 час. с понедельника по пятницу, суббота с 08:00 до 13:00 часов, за исключением выходных (воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети от 6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушениями слуха;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.у	Лист
№	Подпись	Дата



- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 465 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59» расположена в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Школа №59», где на остановочном пункте осуществляют высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 45с, 52с, 54к, 54с, 55с, 85с, 89р, 101, 103, 108, 117, 119.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 55 м

3.2.2. Время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

Взам. инв. №  
Полн. и дата  
Инв. № подл.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, У)

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично для всех категорий инвалидов.

Вход в здание доступен частично для всех категорий инвалидов. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и других маломобильных групп населения, установлен пандус с допустимым уклоном 8%.

Полностью доступны пути движения по зданию (пол ровный, пороги отсутствуют), включая пути эвакуации для категорий инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с умственными нарушениями. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках пути внутри здания доступны частично (1 этаж), при этом для них возможна альтернативная форма обучения – на дому. На первом и втором этажах здания размещены планы эвакуации на фотолюминесцентной бумаге.

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19

Лист  
22

Зоны целевого назначения (классы) просторные, с ровным полом и находится в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями слуха.

Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие видеонаблюдения и телефона.

Пути движения к объекту: объект расположен в 55 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 1 мин. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>Текущий ремонт</b></p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед ступенями (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).</p> <p>Для инвалидов, передвигающихся на кресле-качалке, рекомендуется оборудовать съезд с тротуара у входной калитки (2022 г.)</p> <p>Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2025 г.).</p> <p>У входа на прилегающую территорию необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения (2025 г.).</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>Текущий ремонт или капитальный ремонт</b></p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.).</p> <p>Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо установить перила с двойным поручнем на входной лестнице (2025 г.).</p> <p>Лестницу у здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2021 г.).</p> <p>У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2022 г.).</p>

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

137-04/19



		Рекомендуется установить пиктограмму (знак доступности) желтого цвета при входе в здание (2021 г.).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Для передвижения внутри здания для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка перил вдоль стен и лестничных маршей (2025 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.). Все лестницы на пути следования людей с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку каждого лестничного марша) (2021 г.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета и входа в кабинет (2023 г.). Рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2021 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить таблички с назначением помещений (2022 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2025.). Рекомендуется установка откидного опорного поручня над унитазом (2025.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2021 г.).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д. (2025 г.). Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b> Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2025 г.).
8	Все зоны и участки	<b>Текущий или капитальный ремонт</b> Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2020 по 2025 гг.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г, У)

#### 4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская организация ОО «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Заклучения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области: Костюкова Ольга Анатольевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 59», тел. +7 (8512) 33-53-71

### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
  2. Входа (входов) в здание на 2 л.
  3. Путей движения в здании на 2 л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.  
Поэтажный план на 1 л.

Взлж. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

Лист

25

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани  
«Средняя общеобразовательная школа № 59»  
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	есть		10	- отсутствует контрастная лента на пороге - отсутствует кнопка вызова сотрудника для сопровождения на входе	все	- приклеить контрастную противоскользящую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения на входе	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				все		
1.3	Лестница (наружная)	нет				все		
1.4	Пандус (наружный)	нет				К		
1.5	Автомобильная стоянка и парковка	нет			- не выделены места для транспорта инвалидов	все	- организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места)	Орг, ТР, ТСР

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата



ОБЩИЕ требования к зоне						- организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) - приклеить контрастную противоскользящую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения на входе
-------------------------	--	--	--	--	--	---

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		8, 10	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани

«Средняя общеобразовательная школа № 59»

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Лестница (наружная)	есть		8	- отсутствует тактильная разметка перед лестницей - отсутствует разметка для обозначения препятствий (лестница) - отсутствуют перила	Г, У	- рекомендуется сделать тактильную разметку - необходимо обозначить контрастной лентой кромку первой и последней входной лестницы - необходимо установить перила с двойным поручнем на входной лестнице	
1.2	Пандус (наружный)	есть		9		К		
1.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	- отсутствует знак доступности	все	- необходимо установить пиктограмму (знак доступности) желтого цвета при входе в здание	Орг, ТР, ТСР
1.4	Дверь (входная)	есть		1	- отсутствует контрастная лента на пороге - отсутствует кнопка вызова сотрудника для сопровождения	все	- приклеить контрастную противоскользкую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения	
1.5	Тамбур	есть				все		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коллч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

137-04/19

ОБЩИЕ требования к зоне						- необходимо установить пиктограмму (знак доступности) желтого цвета при входе в здание - приклеить контрастную противоскользящую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения	Орг, ТР, ТСР
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (С, Г, У)		1, 8, 9	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно..

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «13» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
  4. Муниципального бюджетного общеобразовательного
  5. учреждения города Астрахани
  6. «Средняя общеобразовательная школа № 59»
  7. г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3, 5				
2.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	- отсутствует тактильная разметка перед лестницей - отсутствует разметка для обозначения препятствий (лестница)	Г, У	- рекомендуется сделать тактильную разметку - необходимо обозначить контрастной лентой кромку первой и последней лестницы каждого лестничного марша (2 этажа)	Орг, ТР, ТСР
2.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		
2.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				все		

Инв. № подл.      Подл. и дата      Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

137-04/19

2.5	Дверь	есть				все		
2.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7	- не обозначены препятствия-пороги	все	- необходимо обозначить контрастной противоскользящей лентой все пороги превышающие 0, 014 м	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует тактильная разметка перед лестницей - отсутствует разметка для обозначения препятствий (лестница) - не обозначены препятствия-пороги		- рекомендуется сделать тактильную разметку - необходимо обозначить контрастной лентой кромку первой и последней лестницы каждого лестничного марша - необходимо обозначить контрастной противоскользящей лентой все пороги превышающие 0, 014 м	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (С, Г, У)		3, 5, 7	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19

Лист

31

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения города Астрахани

«Средняя общеобразовательная школа № 59»

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4	- отсутствует тактильная пиктограмма схема расположения кабинета	все	- рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета	Орг, ТР, ТСР
3.2	Зальная форма обслуживания	нет						
3.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				К		

Изнв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата



3.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							- рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-И (О, С, Г, У)		4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСП;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

I Результаты обследования:  
 5. Санитарно-гигиенических помещений  
Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани  
«Средняя общеобразовательная школа № 59»  
 г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6	- отсутствует опорный поручень вокруг раковины - отсутствует стационарные и откидные опорные поручни - отсутствует крючки для костылей	все	- рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины - рекомендуется установка стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений - рекомендуется установка крючков для костылей	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет				все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

ОБЩИЕ требования к зоне							- рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины - рекомендуется установка стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений - рекомендуется установка крючков для костылей
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)		6	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается:

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;
- ДУ - доступно условно;
- ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инва. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19



I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте  
Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани

«Средняя общеобразовательная школа № 59»

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		7		все		
6.2	Акустические средства	есть				Г		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением мест расположения объектов	С	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением мест расположения объектов		- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д.	Орг. ТР, ТСР

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДП-И (О, У)		7	Организационные мероприятия: текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «13» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:

7. Путь движения к объекту (от остановки транспорта)

Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Астрахани

«Средняя общеобразовательная школа № 59»

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует удерживающего ограждения тротуара	все	-для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует удерживающего ограждения тротуара		-для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара	

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
---------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата
------	-------	------	---	---------	------



II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние <del>доступности</del> *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<del>Д, И, О, С, Г, У</del>			Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается

ДП-В - доступное ~~всесторонне~~ всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - ~~доступно~~ полностью избирательно;

ДЧ-В - доступное ~~частично~~ всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - ~~доступно~~ частично избирательно;

ДУ - доступное ~~условно~~.

ВНД - временно ~~недоступно~~.

<\*> Указывается ~~один~~ из вариантов (видов работ):

- не нуждается

- ремонт (текущий ~~капитальный~~);

- индивидуальное ~~решение~~ с ТСР;

- технические ~~решения~~ невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

137-ОУ/19